

2008年1月25日

各 位

防耐火関連認定建材の調査結果について

東洋鋼板株式会社

東洋鋼板株式会社は、国土交通省通知（国住指第 3121 号）「防耐火関連の構造方法等の認定に関する実態調査」に基づいて、当社の調査を実施し、国土交通省に対して報告いたしました。

調査の過程で当社の販売する塩化ビニル樹脂フィルム張金属板（商品名：ビニトップ）について、認定仕様と異なる接着剤を使用したものが判明しました。対象の認定番号は、QM-9839、NE-9009 の 2 件です。

当社では、本該当製品の構成（接着剤）が異なっているのは、当社の品質改良の過程で起きた一般的な仕様変更であり、「大臣認定の取得又は大臣認定の認定書の使用について不正が行われていないことが確かめられた場合」に該当すると判断しました。その旨国土交通省に報告いたしましたが、同省より大臣認定とは異なる仕様との指導を受けました。

当社としましては、現在早急に再認定取得に向けて所定の手続きを進めております。

本件につきましては、かかる製品の品質改良を行う場合も所定の手続きが必要であるという認識が欠如していたことにより生じたものであり、お客様はじめ関係の方々にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

今後は、これまで以上に法令上の手続きの遵守に努め、再発防止のため社内の管理体制の確立に万全を期してまいります。

以 上

〔ご相談窓口〕

本件に関するお問い合わせ先は下記までお願いします。

東洋鋼板株式会社

鋼板営業第 2 部 TEL 03-5211-6219

総務部 TEL 03-5211-6200